

契約番号 2026025873-50

工 事 名 県道三和西菅野線歩道整備工事（8-1）

質問 1

施工代価表第 37 号表の道路用鉄筋コンクリート側溝（落ちふた式）3 種（車道用）300A 300×300×2000 エコ製品は道路横断用 300A 300×300×2000 グレーチング受枠付ではないでしょうか。

回答 1

本来ならば、「道路用鉄筋コンクリート側溝（落ちふた式）道路横断用 300A 300×300×2000 グレーチング受枠付」の単価を計上するところを誤って「道路用鉄筋コンクリート側溝（落ちふた式）3 種（車道用）300A 300×300×2000 エコ製品」を計上しています。本入札では「道路用鉄筋コンクリート側溝（落ちふた式）3 種（車道用）300A 300×300×2000 エコ製品」による積算をお願いします。工事請負契約締結後、岡山市工事請負契約約款第 18 条（条件変更）による協議の対象とします。