

契約番号 2026026370-20

工 事 名 市道浦安本町築港緑町線（40095 橋）橋梁補修工事

質問1

施工代価表 第2号表 シール材の詳細な名称および規格をご教示ください。

回答 1

施工代価表 第 2 号表のシール材については、物価資料の「ひび割れ補修材（低圧注入工法）のエポキシ樹脂系シール材、#101」を見込んでいます。

質問2

見積参考資料 4 資材価格 低圧注入機具の単位がkgとなっていますが、個と読み替えればよろしいですか。

回答 2

見積参考資料 4 資材価格 低圧注入機具の単位について、kgを個と読み替えてください。