

契約番号 2026028961-30

工 事 名 市道水門町 2 6 号線道路改良工事 (8-2)

質問 1

施工代価表 第 0-0023 号表において、蓋版(材料)の単位質量を教えてください。

回答 1

施工代価表 第 0-0023 号表における「蓋版(材料)」の質量は、1 枚当たり 29.0kg になります。

質問 2

施工代価表 第 0-0023 号表において、蓋版(材料)の質量を教えてください。

回答 2

回答 1 を参照ください。

質問 3

施工代価表 第 0-0007 号表において、植樹割増は材料費の単価に加算すればよろしいですか？
その場合端数処理はありますか？

回答 3

施工代価表 第 0-0007 号表において、植樹割増は「道路植栽工 植樹工(中木) 樹高 100cm 以上 200cm 未満」、「材料費」及び「土壌改良材」に加算を行っており、各単価は「整数止め(小数点以下切り捨て)」で端数処理を行っています。

質問 4

施工代価表 第 0-0023 号表において、鋼製グレーチング(ノンスリップ) かさ上げぶた 車道用 300 型 T-14 995×390×100 の出展場所、記載の名称、あるいは見積でしたら単価をご教示ください。

回答 4

施工代価表 第 0-0023 号表における「鋼製グレーチング(ノンスリップ) かさ上げぶた 車道用 300 型 T-14 995×390×100」の単価は、各物価資料掲載の「鋼製グレーチング(かさ上げ・すべり止め型) 側溝用(一般用) 300 用 荷重 T-14 長 995 幅 390 高 100(mm) 参考質量 29.0kg」と「鋼製グレーチング ノンスリップ(すべり止め)タイプ かさ上げぶた 一般側溝タイプ 車道用 300 耐荷重 T-14 長 995 幅 390 高 100(44+56)mm 参考質量 29.0kg」の平均値を採用しています。

質問 5

施工代価表 第0-0028号表において、鋼製グレーチング（ますぶた） 110° 開閉式 500×500 T-14.6 501×600×55mm 29.6kgはすべり止め型ですか？異なる場合、出展場所、記載の名称、あるいは見積でしたら単価をご教示ください。

回答 5

施工代価表 第 0-0028 号表における「鋼製グレーチング（ますぶた） 110° 開閉式 500×500 T-14・6 501×600×55mm 29.6kg」は記載に誤りがありました。正しくは、「鋼製グレーチング（ますぶた） 110° 開閉式 500×500 T-14・6 501×600×50mm 29.6kg」になります。単価は、各物価資料掲載の「鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 110° 開閉 500×500 用 荷重 T-14・6 501×600×高さ 50(mm) 参考質量 29.6kg」と「鋼製グレーチング ノンスリップ(すべり止め)タイプ ますぶた 110° 開閉式 500×500 耐荷重 T-14, 6 501×600×高さ 50mm 参考質量 29.6kg」の平均値を採用しています。