

契約番号：2026029318-20

工事名：県道洲崎米倉線交差点改良舗装工事

質 問		回 答
①	施工 15・16号表について 側溝（材料）について 条件と単位のご提示をお願いいたします。	側溝（材料）の規格について 施工第 0-0015 号表は「幅 300-高 500-長 2000」です。 施工第 0-0016 号表は「幅 300-高 600-長 2000」です。 単位について 自由勾配側溝の単価は円/（2m/本）を単位として計上されています。
②	施工第 15・16号表について、自由勾配側溝は 2枚蓋掛けですか。3枚蓋掛けですか。	2枚蓋掛けです。
③	施工 第 0-0069 号表 照明器具取付は新設ですか、移設ですか。	移設です。ただし、照明器具の撤去は別途工事で行うため、照明器具取付の設置手間のみを計上しています。