

契約番号 2026029324-10

工 事 名 巖井ポンプ場 No.1 沈砂池流入ゲート開閉機取替工事

質問 1

機械基礎は既設流用の認識でよろしいでしょうか？

回答 1

お見込みのとおり、機械基礎は既設流用となります。

質問 2

今回は開閉器取替であり、扉体部分の完全止水については施工範囲外の認識でよろしいでしょうか？

回答 2

お見込みのとおり、扉体部分の完全止水については施工範囲外です。