

契約番号 2026033121-30

工 事 名 県道岡山赤穂線（3工区）道路改良工事（8－1）

質問

1. 施工代価表 13 号表 ...基礎及び底版 Co(材料)の規格は、18-8-40 (高炉) ...と考えてよろしいですか。...

回答

1. 施工代価表 第 0-0013 号表の「基礎及び底部 Co(材料)」の規格は、特記仕様書 p.8 の「工事材料の品質」(自由勾配側溝基礎、自由勾配側溝インバート) に記載のとおり、18-8-20 (25) (高炉) ...です。...