

契約番号 2026033211-30
工事名 六番川水の公園テニスコート更新工事

質問1	設計図書の特記仕様書及び図面等には、使用材料の人工芝について「同等以上とする」の記載の確認ができなかったのですが、使用する人工芝は「製品指定」となりますでしょうか？
回答1	製品指定ではなく、同等品以上のものとします。
質問2	①の内容に関連しますが、「オールウェザーターフBT-19SE」の同等以上の製品は使用不可となりますでしょうか？
回答2	同等以上の製品でも使用可能です。
質問3	人工芝についての特記仕様書の添付確認ができなかったのですが、どのような製品なのか、詳細な仕様(材質・規格・色相等)を教えてくださいませんか？
回答3	以下の材質を想定しておりますが、同等品以上であれば製品を指定するものではありません。 材質 パイル素材：耐候性ポリエチレン／ナイロン パイル形状：スプリットヤーン／モノフィラメントヤーン（捲縮） パイル織度：主パイル8200dtx／補助パイル3000dtx以上 パイル長：19mm パイル重量：主パイル830g/m² 補助パイル330g/m² 基布素材：耐候性ポリプロピレン（全面透水型） バックング材：耐水性SBRラテックス 色相 ツートンカラー対応可能とする （一色・ツートンについては別途協議） ライン：ホワイト