

契約番号 2025042849-50

工事名 市道栢谷田益線（10452橋）橋梁補修設計業務委託

質問 1

本業務の試験項目に「残存膨張量試験」が含まれていますが、この試験は、コンクリートコアを採取し、計測器具を取り付け後、所定の条件で促進養生を行い、3か月後の全膨張ひずみ量を測定するものです。その結果をもとに、対策工法の検討等を行うこととなるため、工期内の完成が困難と考えますが、その場合、工期の延伸についてご配慮いただけますでしょうか。

回答 1

適正な工期であると考えていますが、受注者の責めに帰することができない事由であれば、委託契約書第24条（受注者の請求による履行期間の延長）に基づき協議の対象にします。