

質 疑 回 答 書

件 名： 天吊形エアコン（瀬戸浄化センター）

下水道施設管理課

番号	質疑事項	回答
1	更新空調運用におきまして、特殊設定など必要ございますか。一般的な使用方法の「運転・停止」で運用される認識で良いでしょうか。	特殊設定は必要ありません。 お見込みのとおりです。
2	屋内の保温外装は、既設と同等でも良いでしょうか。	仕様書のとおり、合成樹脂カバーとします。
3	室内外機の搬入/搬出時、室外機前通路スペースに、重機駐車→使用しても良いでしょうか。	舗装やインターロッキングを傷めないよう養生して頂ければ、室外機前通路スペースへの重機駐車及び使用は可能です。
4	屋内+屋外の電源+電源BOXが既設利用の認識で良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	ダイキン工業株式会社製SZRH280BAは同等品として認定していただけますか。	ダイキン工業株式会社製SZRH280BAは同等品とします。
6	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社製RPC-GP280RSH4は同等品として認定していただけますか。	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社製RPC-GP280RSH4は同等品とします。

以上